



Kontakt
Telefon
E-Mail
Bericht

Andreas Britt
041 825 41 37
andreas.britt@laburk.ch
A22-3312 V1



Wasserversorgung Ennetmoos
Stanserstrasse 2
6372 Ennetmoos

23. Dezember 2022

Prüfbericht A22-3312

Angaben zum Auftrag

Betriebs-Nr. 822
Betrieb Wasserversorgung Ennetmoos, Stanserstrasse 2, 6372 Ennetmoos
Fachbereich Trinkwasser

Kommentar

Die zur Selbstkontrolle erhobenen Wasserproben wurden in Ihrem Auftrag untersucht und gemäss den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) beurteilt.

Die Proben erfüllten die Anforderungen in den untersuchten Parametern. Nachfolgend finden Sie die Resultate der Überprüfung.

Probe 22-13824: Trinkwasser im Verteilnetz

Probenahmestelle Reservoir Hostetten
Wassertemperatur 10°C
Probenehmer Irène Rohrer, Laboratorium der Urkantone
Erhebungsdatum 20. Dezember 2022 07:40 Uhr
Eingangsdatum 20. Dezember 2022
Zustellungsart Probenehmer
Witterung nass

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	<300	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform

Probe 22-13825: Trinkwasser im Verteilnetz

Probenahmestelle	Hochzone: Reservoir Neumatt
Wassertemperatur	12°C
Probenehmer	Irène Rohrer, Laboratorium der Urkantone
Erhebungsdatum	20. Dezember 2022 07:40 Uhr
Eingangsdatum	20. Dezember 2022
Zustellungsart	Probenehmer
Witterung	nass

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	<300	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform

Probe 22-13826: Trinkwasser an der Fassung

Probenahmestelle	Grundwasserpumpwerk Rohren: vor UV
Wassertemperatur	7.6°C
Probenehmer	Irène Rohrer, Laboratorium der Urkantone
Erhebungsdatum	20. Dezember 2022 08:00 Uhr
Eingangsdatum	20. Dezember 2022
Zustellungsart	Probenehmer
Witterung	nass

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	<100	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Laboratorium der Urkantone

Andreas Britt
Trinkwasserexperte

Bericht an: Wasserversorgung Ennetmoos, Stanserstrasse 2, 6372 Ennetmoos, mail@ennetmoos.ch
Kopie an: Wasserversorgung Ennetmoos, Andre Frank, Stanserstrasse 2, 6372 Ennetmoos,
Andre.Frank@ennetmoos.ch
Rechnung an: Wasserversorgung Ennetmoos, Stanserstrasse 2, 6372 Ennetmoos, mail@ennetmoos.ch

Methodische Hinweise

aerobe, mesophile Keime	ISO 6222 mod.
Enterokokken	ISO 7899-2
Escherichia coli	ISO 9308-1

nn nicht nachweisbar

Zusätzliche Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Laboratoriums der Urkantone nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Beurteilungsgrundlagen

TBDV	VO des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen
------	---